

ANEXO - F

| QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|---|
| EXTINTORES | | PÓ QUIMICO ABC 2:A/20-B:C | | |
| INSTALACOES ELETRICAS | | O SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATENDE AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGÊNCIA. | | |
| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | | CONFORME A NPT-011 | | |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | CONFORME A NPT-018 | | |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | CONFORME A NPT-020 | | |
| CLASSIFICACAO - CSCIP | | | | |
| GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
| F | LOCAL DE REUN. DE PUB. | F-3 | Centro esportivo e de exibição | Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas, rodeios, autódromos, sambódromos, pista de patinação e assemelhados. Todos com arquibancadas |
| CLASSIFICAÇÃO - NPT 014 | | | | |
| OCUPAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DIVISÃO | CARGA DE INCENDIOS EM MJ/M² |
| F | | Centro esportivo e de exibição | F-3 | 150 MJ/M² |
| CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO | | | | |
| RISCO | | | CARGA DE INCENDIOS EM MJ/M² | |
| LEVE | | | 150MJ/M² | |
| CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NPT) | | | | |
| PISO | | ACABAMENTO REVESTIMENTO | CLASSE I | |
| PAREDE | | ACABAMENTO REVESTIMENTO | CLASSE I e IIA | |
| TETO/FORRO | | ACABAMENTO REVESTIMENTO | CLASSE I e IIA | |