

RELATÓRIO DE RESPOSTA CIRCUNSTANCIADA

Em atendimento ao relatório de não conformidade de plano conforme **NPA 002 item 5.3.8**

Obra: “GINÁSIO DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRÉ”

Proprietário: MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

CNPJ: 75.798.355/0001-77

Processo: 2.2.01.24.0001732595-15

1) ALTERAR INFORMAÇÃO DO OFÍCIO. UNIDADE CORRETA 8ºSGBI:

Verificado e corrigido

2) INSTALAR BARRA ANTI PANICO. CONFORME ITEM 5.5.4.5 EM SALAS COM CAPACIDADE ACIMA DE 200 PESSOAS E NAS ROTAS DE SAÍDA DE LOCAIS DE REUNIÃO COM CAPACIDADE ACIMA DE 200 PESSOAS, AS PORTAS DE COMUNICAÇÃO COM OS ACESSOS, ESCADAS E DESCARGA DEVEM SER DOTADAS DE FERRAGEM DO TIPO ANTI PÂNICO, CONFORME NBR 11785. NPT 11:

Foram instaladas barras anti-pânico nas portas de saída.

3) ADEQUAR AS INCLINAÇÕES DAS RAMPAS CONFORME ITEM 5.6.3 DA NPT 11:

Conforme mencionado em contato telefônico, as exigências não poderão ser realizadas devido a estrutura do local ser existente, logo não sofrerão alterações.

4) ADEQUAR CORRIMÃO E GUARDA CORPO CONFORME NPT 11:

Foram adequados o corrimão e guarda corpo conforme a NPT-011.

5) INSTALAR ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO NAS ÁREAS DE SANITÁRIOS CONFORME NPT 18 E NPT 20 RESPECTIVAMENTE:

Foram instalados iluminação no banheiro e vestiário conforme a NPT-018 e NPT -020.

6) VERIFICAR LARGURA DO CORREDOR DA ROTA DE FUGA CONFORME NPT 11:

Conforme mencionado em contato telefônico, as exigências não poderão ser realizadas devido a estrutura do local ser existente, logo não sofrerão alterações.



7) APRESENTAR AS DIMENSÕES DOS DEGRAUS CONFORME ITEM 5.7.3 DA NPT 11:

Conforme mencionado em contato telefônico, as exigências não poderão ser realizadas devido a estrutura do local ser existente, logo não sofrerão alterações

Indianópolis-PR, 11 de novembro de 2024.

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
ARQUITETO / URBANISTA
CAU – 95934-0



Rua Santo André, 2171
Jardim São Cristóvão – Umuarama /PR
CEP: 87507-230