



Lista de materiais - Pavimento	
<b>SPDA</b>	
<b>Aterramento</b>	
Caixa de inspeção	
Ø300x300mm - <b>SINAPI - 98111</b>	3
Haste de aterramento - cobreada	
585 x 3,0mm - <b>SINAPI - 98985</b>	10
Condutores de proteção (SPDA)	
Cabo de cobre Nu - 7 fios	
35mm <sup>2</sup> - <b>SINAPI - 98973</b>	120
50mm <sup>2</sup> - <b>SINAPI - 98974</b>	205
Barra chata em alumínio - com furos	
7/8" x 1/8" - <b>COMPOSIÇÃO 34</b>	485
<b>Conectores</b>	
Conector grampo compresso C cabo haste -	
<b>COMPOSIÇÃO 35</b>	10
<b>Captores</b>	
Terminal aéreo em barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	
com comprimento 300mm - <b>COMPOSIÇÃO 36</b>	35
<b>Eletroduto</b>	
Eletroduto PVC Flexível parede 3mm	
1° - <b>SINAPI - 91856</b>	100

		<b>Arquitetura em Projeto</b> Tel.: (44) 3639-4057 (44) 9973-5458 (44) 8401-4168 End.: Av. Rio de Janeiro, nº 4958, Zona 02 Cep: 87.501-370 - Umuarama-PR E-mail: apoioarquiteturaengenharia@hotmail.com Homepage: apoioarquitetura.com.br Resp. Téc: Elson Henrique - CAU A9594-0	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <b>MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> </div> </div>			
<b>PROJETO SPDA</b>			
PROTOCOBORA: <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRÉ</b>		000000	
LOCAL DA OBRA: AV. TUPINAMBÁS S/Nº, RUA GUARANI, ANEXACÃO DAS DATAS N'S 1, 2, 3, 18, 19 E 17 - A DA QUADRA N.º 03, INDIANÓPOLIS - PR, CEP: 87335-000		PROPOSTA: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">01/03</div>	
CONTEUDO: <b>PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES SPDA COBERTURA E DETALHES</b>		ESCALA: INDICADA	
RESP. TÉCNICO: ANDRÉ DAS BARBOSA END. IDENTIFICAD.: SNEAPR - 13602-0	PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS CNPJ Nº: 17.988.000001/07		DATA: 11/0024
			PRONÓTIPO: A0

